



OSAZENÍ ČOV MICROCLAR AT6 včetně základního nástavce zvýšeného o 70cm a žeber pro obetonování

při výskytu zvýšené úrovně hladiny podzemní vody, je nutno nádrž ČOV alespoň částečně obetonovat


Půdorys



Řez



Řez



Legenda:

- ČOV BIOLOGICKÁ ČISTIŘNA ODPADNÍCH VOD
TYP: MICROCLAR AT6
PLASTOVÁ NADRŽ ϕ 1400mm, v.1800mm
- D PLASTOVÁ ŠACHTA NA MEMBRANOVÉ DMŘCHADLO ϕ 500mm, v.400mm
- ZD BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA S KARI SÍTI
BETON B15, KARI SÍŤ Q188
- OBSYP PÍSEK NEBO TŘIDĚNÝ DROBNÝ ŠTĚRK,
PŘÍPADNĚ ZPĚTNÝ OBSYP Z PŘEDSÍTĚHO VYKOPOVĚHO MATERIÁLU
BEZ KAMENŮ, JILU
- ZB ŽEBRA PRO OBETONOVÁNÍ
- B BETON B15, KARI SÍŤ Q188, ROKSOROVÁ VZTIUŽ ϕ 8mm

MICROCLAR AT6 + ZN + 70cm

M 1:25