



# OSAZENÍ ČOV MICROCLAR AT8 včetně základního nástavce zvýšeného o 20cm a žeber pro obetonování při výskytu zvýšené úrovně hladiny podzemní vody, je nutno nádrž ČOV alespoň částečně obetonovat


Půdorys



Řez



Řez



**Legenda:**

- ČOV BIOLOGICKÁ ČISTIRNA ODPADNÍCH VOD  
TYP: MICROCLAR AT8  
PLASTOVÁ NADŘZ ø1400mm, v.1800mm
- D PLASTOVÁ ŠACHTA NA MEMBRANOVÉ DNĚCHADLO ø500mm, v.400mm
- ZD BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA S KARI SÍTI  
BETON B15, KARI SÍŤ 0188
- OBŠYP PÍSEK NEBO TRÍDĚNÝ DROBNÝ ŠTĚRK  
PŘÍPADNĚ ZPĚTNÝ OBŠYP Z PŘEDSÍŤEHO VYKOPOVÉHO MATERIÁLU  
BEZ KAMENŮ, JILU
- ZB ŽEBRA PRO OBETONOVÁNÍ
- B BETON B15, KARI SÍŤ 0188, ROKSOROVÁ VÝZTUŽ ø8mm